

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Zadavatel:

název zadavatele: **Město Český Těšín**
sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupený: Karlem Kulou, starostou města
IČO: 00297437

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZŠ Hrabina – Snížení energetické náročnosti – MŠ Ostravská“

DOTAZ ZÁJEMCE č. 1 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Dobrý den,

zasílám dotazy k „ZŠ Hrabina – Snížení energetické náročnosti – MŠ Ostravská“

Ve VV_VV DSP-EÚ ZŠ a MŠ Hrabina, Český Těšín – R pol. č. 467 D+M Samolepka kolečko prům. 3,7 cm nebo čtverec 4x4cm, proti narážení ptáků do skla, je uvedena výměra 5 521 ks ale ve výpisu prvku je 19 ks. Žádáme o kontrolu.

Máme za to že, _VV DSP-EÚ ZŠ a MŠ Hrabina, Český Těšín – R rozpočet 04 ELI je totožný s rozpočtem D.1.4.4.c-03 slepý.

Žádáme o vysvětlení a případnou opravu.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Ve výpisu je 19 ks oken = 51,21 m2 zasklení. Rozpočet počítá se 100ks na m2. Celkový počet je tedy 5 521 ks.

Rozpočty jsou totožné. 01 04 ELI stačí nacenit z hlavního VV.

Rozpočtářka položky v tomto případě importovala do hlavního rozpočtu oproti části VZT, u které je v hlavním rozpočtu odkaz na samostatný rozpočet části VZT. Samostatný rozpočet části ELI byl zaslán nadbytečně.

Položkový rozpočet „D.1.4.4.c-03 slepý“ nemusí být v nabídkách předkládán.

Český Těšín 19. 11. 2025

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ