



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
301	CHODBA	59,57
302	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37,27
303	KOMUNIKAČNÍ HALA, HL. SCHODIŠTĚ	46,44
305	TERASA	24,17
306	CHODBA	15,87
307	JÍDELNA ODDĚLENÍ	32,19
308	JÍDELNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,30
309	OKLID	5,56
310	POKJ – 1 LŮŽKO	12,00
311	PŘEDSÍŇ	3,86
312	KOUPELNA	5,21
313	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13,25
314	KOUPELNA ODDĚLENÍ	30,09
315	SKLAD OSOB. VĚCI OBÝVATEL	18,79
316_1	POKJ – 2 LŮŽKA	20,52
316_2	POKJ – 2 LŮŽKA	20,40
316_3-4	POKJ – 1 LŮŽKO	15,19
317_1-4	PŘEDSÍŇ	3,86
318_1	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	6,24
318_2-4	SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ	5,64
320	BALKÓN	25,74
321	BALKÓN	3,60
341	LODŽIE	5,46
342	PŘEDPÍRKA PRÁDLA	4,70

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ VZT, SPIRO, POZINK
- ELEKTROKABELAŽ
- 125

PRŮMĚR

POZNÁMKY

- DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU VZT VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN. PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM
- VEDENÍ TRAS KOORDINOVAT NA STÁVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE.
- VŠECHNY PROSTUPY ZDÍ A PŘÍČKAMI BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝM POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm
- TENTO PROJEKT NEHAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	C.E.I.S. CZ s.r.o. <small>Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Tranovice 1, 739 53 Tranovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250</small>	
Tomáš Skupieň	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský		
Investor	Město Český Těšín		Formát	A3
Místo stavby	Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín		Datum	5/2025
Akce	REKONSTRUKCE TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE		Účel	DPS
Část	D.1.2.4 TPS – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA		Č. zakázky	48/24
Obsah výkresu	VZDUCHOTECHNIKA – PŮDORYS 3.NP		Měřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.2.4.2–9