














LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
301	CHODBA	59,57		
302	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37,27		
303	KOMUNIKAČNÍ HALA, HL. SCHODIŠTĚ	46,44		
305	TERASA	24,17		
306	CHODBA	15,87		
307	JÍDELNA ODDĚLENÍ	32,19		
308	JÍDELNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,30		
309	ÚKLID	5,56		
310	POKOJ - 1 LŮŽKO	12,00	PVC	PVC sokl
311	PŘEDSÍŇ	3,86	PVC	PVC sokl
312	KOUPELNA	5,21	keram. dlažba	keram. obklad
313	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13,25		
314	KOUPELNA ODDĚLENÍ	30,09		
315	SKLAD OSOB. VĚCÍ OBYVATEL	18,79		
316 ₁	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,52	PVC	PVC sokl
316 ₂	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,40	PVC	PVC sokl
316 _{3,4}	POKOJ - 1 LŮŽKO	15,19	PVC	PVC sokl
317 _{1,4}	PŘEDSÍŇ	3,86	PVC	PVC sokl
318 ₁	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,24	keram. dlažba	keram. obklad
318 _{2,4}	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,64	keram. dlažba	keram. obklad
320	BALKÓN	25,74		
321	BALKÓN	3,60		
341	LODŽIE	5,46		
342	PŘEDPÍRKA PRÁDLA	4,70		

LEGENDA ZNAČEK

-  VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
-  PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
-  PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
-  PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
-  ZÁSUVKA 16A/230V
-  JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44
-  PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44
-  VELKOPLOŠNÉ TLACÍTKO IP44
-  VENTILÁTOR
-  TIMER
-  VENTILÁTOROVÉ RELÉ

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude v pokojích řešena silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech.
Ve společných prostorech silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R, jenž vyhovují požadavku B2ca,s1,d1, tyto budou uloženy v SDK konstrukci.
Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

ZODP. PROJEKTANT:	MARK SEIFERT		MAREK SEIFERT	
KONTROLOVAL:	MARK SEIFERT		Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. + fax. : 59 6783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ		FORMÁT: 2 x A4	
AKCE: REKONSTRUKCE TŘILŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE			MĚŘITKO: 1 : 50	
			STUPEŇ: DPS	
			DATUM: červen 2025	
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN			Č. ZAKÁZKY: 5328	
NÁZEV VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 3.NP				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-05