

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

### Zadavatel:

název zadavatele: **Město Český Těšín**  
sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupený: Karlem Kulou, starostou města  
IČO: 00297437

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

## „ZŠ Hrabina – Snížení energetické náročnosti – MŠ Ostravská“

### DOTAZ ZÁJEMCE č. 1 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

*Dobrý den,*

*v části rozpočtu VRN je uvedená položka vyregulování otopné soustavy. Prosíme o zaslání specifikace k vyregulování otopné soustavy (projekt, rozpočet), ze které bude zřejmé počty, druh a nastavení ventilů a vyvažovacích armatur, případné počty a druh měněných armatur apod. Děkujeme za upřesnění.“*

*Děkuji.*

### VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

1. Hydraulické vyvážení – nastavení průtoku vody jednotlivými radiátory tak, aby každý dostával přesně tolik tepla, kolik potřebuje.
2. Seřízení termostatických ventilů – nastavení tzv. kv-hodnot (průtokových parametrů).
3. Úprava výkonu čerpadel – nastavení optimálních otáček.
4. Nastavení parametrů zdroje tepla – teplotních křivek u ekvitermní regulace, výkonu kotle apod.
5. Kontrola funkčnosti celé soustavy – teplotní rozdíly, průtoky, tlak, správné odvzdušnění.

### DOTAZ ZÁJEMCE č. 2 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

*V rozpočtu jsme nedohledali samonivelační stěrku podlahy P4.*

### VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Jedná se o položku č. 135 - Potěr, ručně zpracovaný, tl. 5 mm samonivelační, pevnost 30 MPa v díle 63. Podlahy a podlahové konstrukce.

### PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 01. 12. 2025 v 09:00 hodin.**

**Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 01. 12. 2025 v 09:01 hodin.**

Český Těšín 24. 11. 2025

.....  
Miroslav Švancar, administrátor VZ