

LEGENDA MÍSTNOSTI 3.N.P. (NOVÝ STAV) :				
Č.M.	OBJ. MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PROJ.	POZNAMKA
PODROBY				
SPOLÉČNÉ PROSTORY	20,95	STÁL.O.	SK1	SO STAV.
3.01	SCHODIŠTĚ	20,95	SK1	SO STAV.
3.02	VÝTAH PRO ZTP, 535 kg, 8os.	2,75	BETON	STĚNA BETON
3.03	CHODBA PŘED VÝTÁHEM	5,55	KD	VOŠ/50 SK1 SO/100
3.04	TECHNICKÝ PROSTOR-KAJE	9,90	KD	VOŠ/80 SK1 KO/2100
3.05	HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR	3,70	KD	SK2 KO/2100
BYT B7 (1+KK) ... 30,90 m2 (PROUDÁ PLOCHA DO v=1,20 M = 28,10 m2)				
B7.1	OBYTNÝ PROSTOR-HK	26,30	VP	SK2 VOŠ/30 SK1 LVP
B7.2	KOUPELNA	4,60	KD	SK2 VOŠ/30 SK1 KO/2025
BYT B8 (1+KK) ... 33,80 m2 (PROUDÁ PLOCHA DO v=1,20 M = 30,90 m2)				
B8.1	PŘEDSÍŇ	3,45	VP	SK2 SK1 LVP
B8.2	OBYTNÝ PROSTOR-HK	26,10	VP	SK2 SK1 LVP
B8.3	KOUPELNA	4,25	KD	SK2 SK1 KO/2025

POZNÁMKA:

PRACOVNÍ ZÁSUVKY V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU.

ZÁSUVKY A VÝPINAČE V KOUPELNÁCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.

ZÁSUVKY V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 0,4m NAD PODLAHOU.

VÝPINAČE V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.

VÝVOD NAD ZRCADLEM V KOUPELNĚ VE VŠECH 2,2M.

ZÁSUVKY PRO TOPNÉ ŽEBŘÍKY UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.

BARY A TYPY PŘÍSTROJŮ V NETECHNICKÝCH PROSTOŘECH URČÍ ARCHITEKTEK – STANDARD TANGO ABB.

UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE KONZULTOVAT S DODAVATEL TECHNOLIGI.

PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRAS JE NUTNÁ KORDINACE S OSTATNÍMI VEDENÍMI

KABELY K VYPINACŮM A NASTĚNNÝM SVÍTLIDLŮM V CHDČ. VĚST MN. 10MM POD OMÍTKOU.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, STĚNA A EDS ZAŘÍZENÍ VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU.

ROZVODY PRO POŽÁRNÍ VENTILÁTORY A KLAPKY VĚST 10MM POD OMÍTKOU, NEBO NA PORUCHU NA PO PŘÍCHÝTKÁCH

LEGENDA SVÍTEL :

B – LED PŘÍSLUVNÉ SVÍTLIDLO, 50W, D 1570mm, KORPUS PC, OPALOVÝ PC KRYT, IP65

D – LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 19W, 2000 lm, 3000K, ZÁKLADNA POLYKARBONÁT, OPALOVÝ POLYKARBONÁT, D 360mm, IP65

D1 – LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 25W, 2320 lm, 4000K, ZÁKLADNA OCEĽ, TRVZÉNE SKLO OPÁL, BÍLÝ LÍMEČEK D 220mm, IP43

D2 – LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 15W, 2320 lm, 4000K, ZÁKLADNA OCEĽ, TRVZÉNE SKLO OPÁL, D 290mm, IP44

F – LED VENKOVNÍ SVÍTLIDLO SE SENZOREM 24W/230V, 4000K, ANTRACIT, IP54, Ø260mm, d 55mm

G – MÍSTNĚ SVÍTLIDLO NAD ZÁCLIDLO, 7,4W, 900lm, 4000K, IP44, HLINÍK, PĽASŤ, D x V x H 40x 12,1 x 4,2cm

K – PODLÍNKOVÉ SVÍTLIDLO 8,1W, 850lm, 4000K, D x Š x V: 600x55x25

N – NOUZOVÉ LED SVÍTLIDLO 1x3W S PÍKTOGRAMEM, PŘÍSAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA,IP65

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- JEDNODUCHÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOPRAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ŽALUZIOVÝ OVLÁDAČ, 230V, IP20
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA, 400V/16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "D"
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZÁSUVKA 230V, 16 POZIC
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDAVÁJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V, 400V
- POHYBOVÝ SPINAČ, 360°, IP20
- POHYBOVÝ SPINAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54
- MET – PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA VEDENÍ :


- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50
- OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50
- OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100
- ELEKTROMOTOR
- ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ
- ROZVADĚČ


LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- ELEKTROMOTOR
- ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ
- ROZVADĚČ

## D.1.2 Technologické řešení

### D.1.2.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
VEDOUcí PROJEKTU	PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL	
ing.arch.MENDRĚK CZ.	ING. J. NEZVAL Ph.D.	ING. J. NEZVAL Ph.D.	
			
INVESTOR :	Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 , 737 01 Český Těšín		
PROJEKTANT :	BMCH s.r.o.,28.října 168 , 709 00 Ostrova		
STAVBA :			
Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27			
Půdors 3.np			

	
ADRESA : tř.28.ŘÍJNA 1142/168 709 00 OSTRAVA-MAR.HORY IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190 PROVOZOVNA : STŘELIČNÍ 28 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN	
FORMÁT	
DATUM	02./2025
STUP.P.D.	DPS
ČÍS.ZAK.	
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
1:75	05



ADRESA : Trž.28.Října 1142/168  
709 00 OSTRAVA-MĚSTO HORNÍ  
IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190  
PROVOZOVNA : STŘELNICE 28  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN