


D.1.2 Technologické řešení  
D.1.2.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
VEDOUcí PROJEKTU	PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL
ing.arch.MENDELEK CZ.	ING. J. NEZVAL Ph.D.	ING. J. NEZVAL Ph.D.
		
INVESTOR : Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 , 737 01 Český Těšín		
PROJEKTANT : BMCH s.r.o.,28.ríjna 168 , 709 00 Ostrava		
STAVBA :		
Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27		
FORMÁT		
DATUM		02./2025
STUP.P.D.		DPS
ČÍS.ZAK.		
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU	
-	10	



ADRESA : TR.28.RÍJNA, 1142/168  
709 00 OSTRAVA-MAR.HORY  
IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190  
PROVOZOVNA : SÍŤELNÍČNÍ 28  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN



ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU 48MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE:

§287w653xh112

KRITÉ:

min. IP40/20

SOUSTAVA:

3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY:

VŘICHEM

VÝVODY:

VŘICHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3  
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NAPĚŤ ROZVADĚČE: OD FIREM OEL, SCHRAACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE  
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPAVEK.