



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

DELTA Třinec s. r. o.  
Staroměstská 534  
73961 Třinec

Značka: 9773/V014823/2018/TE

Ostrava, dne: 30.5.2018

Věc: **Chodník a cyklostezka ul. Lípová, Sokolovská - II. etapa - pozemek parc. č. 3031/1, 3034/3, 3035/1, 3033/1, 1777/1, k.ú. Český Těšín**  
*Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí*

Pro výše uvedenou stavbu jsme vydali sdělení dne 15.2.2018 pod zn.: 9773/V002231/2018/TE, dne 8.3.2018 pod zn.: 9773/V004970/2018/TE a dne 3.4.2018 pod zn.: 9773/V006919/2018/TE.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace cyklostezky v ul. Lípová a Sokolovská v Českém Těšíně v délce 349 m. Srážková voda z cyklostezky bude odváděna příčným spádováním do přilehlého terénu, kde bude utrácena přirozeným zasakováním. Součástí stavby jsou i chráničky, a to pro stávající kabel společnosti CETIN, stávající kabel společnosti UPS a pro budoucí plánované uložení optického kabelu společnosti SilesNet s.r.o.

Cyklostezka je navržena nad stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to nad vodovody DN 300 GG a DN 80 O a jednotnou kanalizací DN 1100 B. Cyklostezka je navržena s povrchem z asfaltobetonu v celkové tloušťce 290 mm.

Umístění cyklostezky nad výše uvedená zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je řešeno dohodami o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2677/D/KA/2018 a 2678/D/KA/2018.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 3031/1, 3034/3, 3035/1, 3033/1, 1777/1, k.ú. Český Těšín **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovody DN 300 GG, DN 80 O a s jednotnou kanalizací DN 1100 B** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací **požádat o vytyčení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

#### **Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 2


DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
- u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (jednotná kanalizace DN 1100 B je uložena v hloubce cca 3,3 m).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu chráničky pro kabel se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při křížení chráničky pro kabel a zařízení SmVaK Ostrava a.s. dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Při souběhu a křížení s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu [gis@smvak.cz](mailto:gis@smvak.cz).
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.





**Orientační zákres síť  
SmVak Ostrava a.s.**

**Vytiskl:  
Telčerová**

Měřítko: 1:1500

Kat. území:  
Český Těšín

Task dne:

**30.5.2018**

Číslo vyjádření:

9773/V014823/2018/TE

**Smyak**  
Smyčková vodopád  
a kanalizace Ostřava a.s.