



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 22.8.2016

NAŠE ZN. (č.j.): 11890/2016-SZDC-OR OVA-ÚTN

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ: 1

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Brdický

TEL.: 972 766 706

FAX: 972 766 777

Mobil: 602 544 851

E-MAIL: brdicko@szdc.cz

DATUM: 12.9.2016

7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919/38
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SZDC) vydává souhrnné stanovisko
k územnímu řízení stavby

„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“

Dle předložené dokumentace se stavba bude nacházet v ochranném pásmu dráhy (dále OPD) traťového úseku
žst. Český Těšín v km 319.200 - 319.380.

Souhlasíme s umístěním stavby v OPD za podmínky:

1. Nutno požádat o samostatné **vyjádření** ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 nebo na portále <http://vyjadreni.cdt.cz>
2. Nutno respektovat **vyjádření** SZDC - Oblastní ředitelství Ostrava (dále OR OVA) – **Správy elektrotechniky a energetiky** č.j. **11226/16-SEE/611** ze dne 5.9.2016. Viz příloha.
3. Požadujeme předložit k odsouhlasení další stupeň PD.

V postavení účastníka řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek příslušného povolení jako nezbytně závazné, popř. bylo uvedeno č.j. a datum vydání souhrnného stanoviska.

Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností 2 roky od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno příslušným úřadem pravomocné rozhodnutí, je žadatel povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska.

Za správnost:

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(04)



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 11226/2016
Ze dne: 26.8.2016
Naše zn. (č.j.): 11226/16-SEE/611
Vyřizuje: Čabala Ivan; Celárková Vladimíra
Telefon.: 972 762 202; 972 762 062
Fax: 972 762 210
E-mail: Cabala@szdc.cz; Celarkova@szdc.cz
Datum: 5.9.2016

INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – ing. Brdíčko
Oblastní ředitelství Ostrava

Správa elektrotechniky a energetiky

I.

Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“ (územní řízení).
Trať SŽDC st. hr. SR – Dětmárovice v km 319,200 – 319,380.

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. _____ v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,
a to ke dni: **srpen 2016**

.....
žadatel - podpis a razítko

II.

VYJÁDŘENÍ

Dílčí vyjádření pro Oblastní ředitelství Ostrava, OTR

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **nedojde** ke styku (souběhu), křížování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součásti, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **září 2018**

Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne _____, kdy mu bude umožněno potřebné zákreslení z technické dokumentace.

Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení elektrodispečinku: elektrodispečer I.: č.tel.:972 762 581; elektrodispečer II.: č.tel.:972 762 683
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Doplňující připomínky:

- Zájmová oblast se nachází v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC vč. (v dohledné době plánovaného) závěsného kabelového vedení vn 22kV. Požadujeme, aby bylo uvedené zařízení respektováno, aby nedošlo k jeho dotčení nebo poškození ani k narušení stability trakčních podpěr.
- Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC. Upozorňujeme proto na nutnost zajistit a při stavbě dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1.
- Upozorňujeme na skutečnost, že v blízkosti el. železniční tratě vn 3kV DC s možností výskytu bludných proudů je pro zajištění účinné ochrany před jejich korozním vlivem na zemní kovová úložná zařízení nutno provést v dané oblasti korozní měření dle TKP a na jeho základě provést příslušná opatření.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☐, vn ☐, vn – 6kV ☐, nn – DOÚO ☐ naskenoval podle podkladů dokumentace dne: _____

za technické oddělení SEE
Oblastní ředitelství Ostrava

.....
podpis a razítko


Ing. Jaromír Hubač

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava