



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglíňovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 24.8.2017

NAŠE ZN. (č.j.): 15693/2017-SŽDC-OR OVA-NT

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ: 1

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Brdičko

TEL.: 972 766 700

FAX: 972 766 777

Mobil: 602 544 851

E-MAIL: brdicko@szdc.cz

DATUM: 8.9.2017

**7s architektonická kancelář s.r.o.**

**Dejvická 919/38**

**160 00 Praha 6, Bubeneč**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SŽDC) vydává souhrnné stanovisko**

ke stavebnímu řízení stavby

### **„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“**

Dle předložené žádosti se stavba bude nacházet v ochranném pásmu dráhy (dále OPD) traťového úseku **žst. Český Těšín v km 319.200 - 319.380.**

**Souhlasíme s realizací stavby v OPD za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Nutno požádat o samostatné **vyjádření** ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 nebo na portále <http://vyjadreni.cdt.cz>
2. Nutno respektovat **vyjádření** SŽDC OR OVA – **SEE č.j. 15293/17-SEE/566** ze dne 4.9.2017. Viz příloha.
3. Stavbou nesmí být ohrožen drážní provoz.
4. Zahájení stavby musí být ohlášeno písemně nebo mailem min. 15 dní předem na SŽDC.

**V postavení účastníka řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek příslušného povolení jako nezbytně závazné, popř. bylo uvedeno č.j. a datum vydání souhrnného stanoviska.**

Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností 2 roky od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno příslušným úřadem pravomocné rozhodnutí, je žadatel povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska.

Za správnost:

**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglíňovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(05)



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.: 15293/2017  
Ze dne: 28.8.2017  
Naše zn. (č.j.): 15293/17-SEE/566  
Vyřizuje: Čabala Ivan; Celárková Vladimíra  
Tel.: 972 762 202; 972 762 062  
Fax: 972 762 210  
E-mail: Cabala@szdc.cz; Celarkova@szdc.cz  
Datum: 4.9.2017

### INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – ing. Brdíčko  
Oblastní ředitelství Ostrava

### Správa elektrotechniky a energetiky

**Věc: „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“ (stavební řízení); trať SŽDC st. hr. SR – Dětmárovice v km 319,200 – 319,380.**

**S předloženou projektovou dokumentací předmětné stavby pro stavební řízení souhlasíme s těmito připomínkami:**

- Zájmové území se nachází v blízkosti elektrizované železniční tratě – trakčního vedení (TV) vn 3kV DC. Práce je nutno provádět se zvýšenou pozorností tak, aby nedošlo k dotčení nebo poškození uvedeného zařízení nebo k narušení stability podpěr trakčního vedení.
- Zájmová oblast se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC a je proto nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1.
- Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě s trakční soustavou vn 3kV DC mohou být kovové konstrukce, uložené v zemi nebo vodě (např. potrubí, uzemnění, ocelové výztuže v betonu ap.), ohroženy korozí bludnými proudy. Pro ochranu uvedených zařízení před korozí bludnými proudy je důležité provést korozní průzkum a příslušná ochranná opatření, a to zejména dle ČSN EN 13509, ČSN EN 50162 ad.

Za technické oddělení SEE

Ing. Jaromír Hubač

Přednosta  
Správy elektrotechniky a energetiky  
Oblastní ředitelství Ostrava

Platnost vyjádření je 2 roky ode dne vydání.