PŘELOŽKA P1

ODPOJ 1 (odpoj 2-zrcadlový)



PROPOJ 1 (propoj 2-zrcadlový)



ODPOJ 4



BALONOVÁNÍ 5,6



PROPOJ 4



ODPOJ 3



PROPOJ 3







Poznámka:

- PLYNOVODY JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY (ZAOKRUHOVANÉ)
- MATERIÁL: potrubí PE-100 SDR17,6 S OPLÁŠTĚNÍM : ocel. potrubí L245 NE PE-N-v

LEGENDA

1 - BALONOVACÍ HRDLO FHX-F
2 - PŘESUVKA SCHUCK SMU-K/DN300
3 - PŘESUVKA SCHUCK SMU-S/DN300
4 - PŘECHODKA PE/OCEL d315/DN300
5 - ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 d315
6 - KOLENO 90° PE100 SDR 17,6 d315
7 - T kus 90°PE100 SDR17,6 d315 (propojení s plynovodem pomocí elektrospojek)
8 - ELEKTROZÁSLEPKA PE100 SDR11 d110
9 - ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 d110
10- T kus 90°REDUKOVANÝ PE100 SDR17,6 d315/110 (propojení s plynovodem pomocí elektrospojek)
11- BALONOVACÍ SEDLO KIT D110
12- ELEKTROSPOJKA PE100 SDR11 d160

NTL PLYNOVOD
NTL PLYNOVOD RUŠENÝ
STL PLYNOVOD
NTL PŘELOŽKY a PŘÍPOJKY

ING. KAREL KOSTELŇÁK autorizovaný inženýr pro technickou infrastrukturu ČKAIT - 1102532

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Karel Kosteľňák		
VYPRACOVAL	Ing. Karel Kosteľňák		
KONTROLOVAL	Ing. Michal Havlíček		
KRAJ: Moravskoslezský	Místo stavby: ČESKÝ TĚŠÍN		
INVESTOR: –		DATUM: 1/2017	
NÁZEV STAVBY:	CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL ČESKÝ TĚŠÍN A PARKOVIŠTĚ P + R		
NÁZEV OBJEKTU:	SO 501 – STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODU		
Část:	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA PŘELOŽKY P1– odpoje,propoje		

MAXXI-THERM s.r.o.
Projekce technických zařízení
Poděbradova 2738/16, 702 00, Ostrava
Tel.fax.: 596 913 265 tel: 736 163 711
IČO: 277 77 685, DIČ: CZ277 77 685
Ing.Karel Kosteľňák
autorizace: ČKAIT–1102532 obor: ITOO

FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	1 : 500
ČÍS. ZAKÁZKY	–
ARCHIVNÍ ČÍS.	–
ÚČEL	ÚR + SP
ČÍS. VÝKRESU	501–D.2–03