



LEGENDA

- A – LED svítidlo LED/51W – osvětlení komunikací  
B – LED svítidlo LED/75W – osvětlení přechodů  
C – LED svítidlo LED/25W – osvětlení pěších komunikací  
S – výložníkový silniční stožár–bezpečicový, v=10m nad terémem, zesílený, žárový požink  
S1 – výložníkový silniční stožár–bezpečicový, v=6m nad terémem, žárový požink  
S2 – parkový stožár–bezpečicový, v=5m nad terémem, žárový požink  
V1 – jednoduchý stožárový výložník, vyložení 1250mm, žárový požink  
V2 – dvouramenný stožárový výložník 180°, vyložení 1250mm, žárový požink  
V3 – dvouramenný stožárový výložník 90°, vyložení 1250mm, žárový požink  
V4 – čtyřramenný stěnový výložník, vyložení 1250mm, žárový požink

KABELY SILNOPROUD

- obvod z RMS1 – CYKY–J 3x4 (stávající infopanel)  
obvod z RMS1 – CYKY–J 3x4 (kamery sloup)  
obvod z RMS1 – CYKY–J 3x4 (přístřešek kola)  
obvod z RMS1 – CYKY–J 3x4 (přístřešek kola)

KABELY SLABOPROUD

- obvod z DR – Optický kabel 4vl. SM (stávající infopanel)  
obvod z DR – Optický kabel 4vl. SM (kamery)

POZNÁMKY

Kabely v zemi budou uloženy dle vzorového řezu. Při souběhu a křížení s jinými sítěmi je třeba dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 736005. Ve výkopu s kabelem bude uložen zemnicí páspek připojený ke stožárům a propojený na vhodných místech s uzemňovací soustavou objektu.

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:

- NOVÝ KABEL VO CYKY 4x16 V CHRÁNICI D75  
VENKOVNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY:  
NOVÝ KABEL SILNOPROUDU V CHRÁNICI D63  
VENKOVNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY:  
NOVÝ KABEL SLABOPROUDU V CHRÁNICI DN40



ACCE  
CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ  
TERMINÁL  
ČESKÝ TĚŠÍN  
A PARKOVISTÉ P+R

STAVBAK (INVESTOR):  
Město Český Těšín  
nám. ČSA 1/1  
737 01 Český Těšín

GENÉRALNÍ PROJEKTANT:  
7s architektonická kancelář s.r.o.  
Dělnická 910/38  
160 00, PRAHA 6, BUBENEC  
IČ: 281 88 845  
Tel.: +420 222 385 055  
Email: info@7s.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA  
Oštrhořovice 638  
738 61, Třinec 1  
Telefon: +420 777 534 177  
Email: kubica@7s.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:  
NEZPROJECT  
Hrabůvka 1507/25a  
73701 Český Těšín  
Telefon: +420 605310610  
Email: josef.nezval@seznam.cz

VYPRACOVAN: Ing. Josef Nezval

NÁZEV VÝKRESU:  
SITUACE

STUPEŇ PROJEKTU:  
DSP/DPS

MĚŘITKO: 1:300

DATUM: 07 / 2017

ČÁST:

D.1.4.4. Elektroinstalace

ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PANE:

D.1.4.4.5