



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919 / 38
16000 Praha

Značka: 9773/V021705/2017/JA

Ostrava, dne: 20.9.2017

Věc: **Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R na pozemku parc.č. 1828/5, k.ú. Český Těšín**
*Sdělení (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*
(Investor: Město Český Těšín)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 23.06.2016 pod zn.: 9773/V012042/2016/MO.

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí jsme vydali dne 13.12.2017 pod zn.: 9773/V019999/2016/MO. Dodatek ke stanovisku č. 9773/V019999/2016/MO jsme vydali dne 7.3.2016 pod zn.: 9773/V005917/2017/MO.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší centrální dopravní terminál Český Těšín a parkoviště P+R v k.ú. Českém Těšín. K žádosti byla předložena průvodní a souhrnná technická zpráva, koordinační situace, zákres do pozemkové mapy, půdorys nově navrženého objektu zázemí AN.

Výše uvedenou stavovou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme** – viz níže uvedené připomínky.

Připomínky k předložené projektové dokumentaci:

- V PD pro stavební povolení výše uvedené stavby nejsou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku zn.: 9773/V019999/2016/MO.
 - Šachta Š 1 na dešťové kanalizace je umístěna v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s., resp. přímo na vodovodu. Šachtu požadujeme umístit mimo ochranné pásmo.
 - Sloupy VO vč. kabelového vedení VO jsou umístěny v ochranném pásmu zařízení SmVaK Ostrava a.s. v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. Požadujeme umístit mimo ochranné pásmo. (Mimo úsek kabelového vedení VO umístěného v ochranném pásmu jednotné kanalizace DN 400 BE).
 - V PD nutno okótovat vzdálenost navrženého sloupu VO vč. vedení VO od stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Vzhledem k navržené cyklostezce, která je v kolizi s vodovodním řadem DN 150 PVC v majetku Billa s.r.o., Schell Czech Republic, a.s., Český Těšín, který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 66/SOP/KA/2007 požadujeme doložit souhlas vlastníka zařízení s umístěním zpevněných ploch do ochranného pásma.
- Vzhledem k navržené cyklostezce, která je v kolizi s jednotnou kanalizací DN 600 ZB v majetku Billa s.r.o., Schell Czech Republic, a.s., Český Těšín, který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 66/SOP/KA/2007 požadujeme doložit souhlas vlastníka zařízení s umístěním zpevněných ploch do ochranného pásma.
- Návrh souhlasu s umístěním zpevněných ploch do ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude zaslán po doložení kompletní PD.

- PD dešťové kanalizace požadujeme doplnit o kvalitu vypouštěných vod do jednotné kanalizace DN 1300 BE. PD bude doplněna o předčisticí zařízení (ORL – nutno doložit technické listy), tak aby byla zajištěna kvalita odtékajících vod do zařízení SmVaK Ostrava a.s. v souladu s limity platného kanalizačního řadu Český Těšín.
- Vzhledem k rozsahu stavby požadujeme doložit koordinační situaci v tištěné podobě a kompletní PD v digitální podobě.

Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit dle výše uvedených připomínek a opět předložit k odsouhlasení, a to formou **nové žádosti** o stanovisko (např. na stránkách www.smvak.cz).

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.