

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.8. 2017

SPIS.ZNAČKA : S- KHSMS 41884/2017/KA/HP

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 45297/2017/KA/HP

VYŘIZUJE: Mgr. Gulisová

TEL.: 596 397 219

E-MAIL: ivana.gulisova@khsova.cz

DATUM: 11.9. 2017

7s architektonická kancelář s.r.o.

Družstevní ochoz 1288/20

140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Města Český Těšín, se sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IČ 00297437, v zastoupení zmocněncem 7s architektonická kancelář s.r.o., se sídlem Družstevní ochoz 1288/20, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 28188845, zastoupené jednatelem Mgr. Ing. Arch. Wiesławem Kubicou, na základě plné moci ze dne 29.9.2016, podáním ze dne 15.8.2017, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“, k. ú. Český Těšín.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Český Těšín, se sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, podáním ze dne 15.8.2017, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace je stavba budovy autobusového nádraží se zastřešeným a osvětleným nástupištěm, odstavná plocha pro autobusy, parkoviště pro osobní automobily a cyklostání. Budova dopravního terminálu je navržena jednopodlažní stavba obdélníkového půdorysu, členěná na denní místnost pro řidiče a zaměstnance provozovatele, 1x toaleta pro zaměstnance, pokladna pro nákup lístků, čekárna pro cestující navazující na oddělené toalety pro veřejnost, místnost pro obsluhu toalet a úklidovou komoru.

Vytápění je navrženo v čekárně podlahové elektrické a v ostatních místnostech elektrickými nástěnnými přímotopnými tělesy. V denní místnosti bude větrání přirozené oknem do atria, na toaletách a v čekárně je větrání navrženo vzduchotechnikou s přívodem a odvodem vzduchu, v pokladně a místnosti pro obsluhu toalet je větrání navrženo přetlakové. Denní osvětlení bude zajištěno okny a umělé osvětlení je navrženo LED svítidly. Příprava teplé vody je navržena v elektrickém zásobníkovém ohřívači a lokálně průtokovými ohřívači.

Projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Ing. Stanislav Galuszka v.r.
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list (DS)

1x KHS, oddělení HP, 1+1/7