



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín



MUCTX00K85U1

VÁŠ DOPIS ZN: žádost
ZE DNE: 06.03.2017
NAŠE ZN: MUCT/9430/2017
SP. ZN.:
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 0
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
E-MAIL: recmanova@tesin.cz

město Český Těšín
odbor investiční
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
v.z.
7s architektonická kancelář s.r.o.
Dejvická 919/38
160 00 Praha 6 - Bubeneč

DATUM: 09.03.2017

Stanovisko města Český Těšín

z hlediska technické infrastruktury č.j.: MUCT/32035/2016 z 05.10.2016

- splnění podmínek

Vážení,

předložili jste v zastoupení na město Český Těšín podrobnější projektovou dokumentaci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ na pozemcích parc. č. 1317, 1318, 1319, 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1822, 1823, 1824/4, 1824/8, 1824/9, 1826/2, 1826/3, 1826/4, 1828/2, 1828/3, 1828/4, 1828/5, 1828/8, 1828/9, 1828/10, 1828/11, 182/12, 1828/13, 1828/14, 1828/15, 1829/1, 3286/1, 3287/4, 3287/5, 3287/9, 3298/1, 3299/1, 3299/2, 3299/4, 3300/2 a 3300/3, vše na k.ú. Český Těšín s projektovou dokumentací o vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica (7s architektonická kancelář s.r.o., Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČO: 28188845), s datem 02/2017.

Odbor místního hospodářství – dílčí stanovisko:

z hlediska technické infrastruktury:

Odbor místního hospodářství z pohledu následné správy a provozování kanalizační sítě souhlasí s uvedeným stavebním záměrem dle předložené verze projektové dokumentace vyhotovené v období 07/2016 za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Žádáme o předložení podrobnější projektové dokumentace a stanoviska SmVaK Ostrava a.s. ke způsobu navrhovaného řešení odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace.
2. Těsně před bodem napojení dešťové kanalizace na splaškovou bude na dešťové kanalizaci osazená revizní šachta.
3. Pro následné provozování dešťové kanalizace požadujeme vyhotovení provozního řádu se všemi jeho náležitostmi a souvisejícími dokumenty včetně zajištění případných souvisejících povolení a stanovisek
4. Požadujeme, aby zástupce odboru místního hospodářství byl průběžně informován o všech projekčních změnách na kanalizaci v objektu a o stanovisku SmVaK k nim. Kontaktní osoba: Ing. Zbigniew Raszka, raszka@tesin.cz, tel.: 724 755 278

Dílčí stanovisko k jednotlivým bodům výše uvedených:

- ad 1. Žadatelem byla předložena podrobnější část PD - SO 301 ve stupni DÚR k umístění dešťové kanalizace a to v podobě výkresu "Situční výkres 300 - vodohospodářské objekty".
- ad 2. V projektové dokumentaci pro stavební povolení požadujeme umístit revizní šachtu Š1 dešťové kanalizace mimo parkovací stání, z důvodu jejího zpřístupnění k údržbě.
- ad 3. Podmínka č. 3 je nadále platná. Návrh provozního řádu dešťové kanalizace včetně jeho příloh nám zašlete na e-mailovou adresu: raszka@tesin.cz k připomínkování v upravitelném formátu DOC, a to v dostatečném časovém předstihu před vystavením jeho konečné verze.
- ad 4. Požadujeme předložit k připomínkování projektovou dokumentaci v dalších stupních správního řízení, tj. DSP, DPS včetně příslušných stanovisek SmVaK Ostrava a.s. ke kanalizacím (SO 301).

Závěr:

Podmínky z dílčího stanoviska technické infrastruktury byly splněny.

Platnost stanoviska je od vydání 1 rok.

„otisk úředního razítka“

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství