

Monika Burková

BENEPRO, a.s.

Váš dopis: 11.01.2018
Vyřizuje: Uher 602 450 148

Naše značka: 042/18uh
Datum: 23.01.2018

Územní řízení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN a.s. č.j. 786135/16 pro stavbu " Revitalizace ulice Nádražní " kat. území Český Těšín a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme:

Souhlasíme s územním řízením na tuto stavbu s tím, že budou splněny všeobecné podmínky ochrany SEK v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

V místě nového vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů a uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

V místě nových zpevněných ploch bude stávající kabelový podchod obnažen a odborně nadstaven s přesahem min. 0,5 m za novou zpevněnou plochu.

Novou polohu chodníku bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu.

Požadujeme, aby byl zaměstnanec společnosti CETIN přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.

Dopravní značení a mobiliáře nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů do vzdálenosti minimálně 50 cm.

Za společnost CETIN a.s.
Hynek Uher
Specialista správy a ochrany sítě
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

169