



16.1.2017-12

BENEPRO, a.s.
Monika Burková
Tovární 1707/33
737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VÝŘÍZUJE / LINKA	MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
	1091165077	Skočnica / 800 850 860	Ostrava / 2017-01-11

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **Revitalizace ulice Nádražní** v k.ú. Český Těšín. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého napětí VN 22 kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 458/2000 Sb. za jehož účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP- veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytyčení kabelového vedení VN a NN;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního řízení a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava