



- - - H RANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU  
 PÚ 02 - III.SP OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU A JEHO STUPEŇ BEZPEČNOSTI  
 EW 30 - DP3 POŽ. UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA s 30 min. odolností materiál hořlavosti DP3  
 EI 30 - DP3+C POŽ. UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA s 30 min. odolností mat. hořlavosti DP3, SAMOZAVÍRAČ  
 REI 45 DP1 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KCE  
 PZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, UZÁVĚR dle ČSN EN 179 (ZÁMEK)  
 REI 45 DP2 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ KCE

- X NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ  
 △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (6kg)  
 → SMĚR ÚNIKU  
 → ÚNIKOVÝ VÝCHOD  
 (H) HADICOVÝ SYSTÉM D25 - hadice 30 m

3.NP

M 1 : 125