PŮDORYS 2.NP- NOVÝ STAV

SCHÉMA BUDOVY



POZNÁMKA

- OBJEKT BUDE ZATEPLEN IZOLACÍ Z EPS GRAFITOVÝ 100 TL. 140 mm + LEPÍCÍ PLASTOVÁ KOTVA APLIKOVANÁ DO OBVODOVÉHO ZDIVA
- VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VŠECH OTVORŮ BUDOU ZATEPLENY IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 20 mm
- SOKLOVÁ ČÁST BUDE U TERÉNU ZATEPLENA EPS – OPEN ZAKLÁDACÍ DESKOU TL.140 mm (DIFUZNĚ OTEVŘENÁ DESKA), DOPLNĚNÁ PROTIPŘÍDAVNÝM PROFILEM S OKAPNÍČKOU D/08 A PROTIPŘÍDAVNÝM ROHOVÝM PROFILEM S VYZTUŽNOU SÍŤOVINOU D/33, IZOLANT BUDE ZALOŽEN 50mm NAD TERÉNEM
- U SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ OBKLAD A OMÍTKA BUDE OKLEPÁNA NA PŮVODNÍ ZDIVO, BUDE PROVEDEN SANAČNÍ PŘEDNÁSTŘIK, LEHČENÁ SANAČNÍ OMÍTKA, NA NI SE PROVEDE ZATEPLENÍ OPEN ZAKLÁDACÍ DESKOU – VYSOCE DIFUZNĚ OTEVŘENÉ IZOLANT EPS SEDP S VNĚJŠÍ CENTIMETROVOU VRSTVOU Z BÍLÉHO STRUKTURovaného EPS, PRO DOSAŽENÍ HLADKÉHO VZHLEDU BUDE POUŽITA PASTOVITÁ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm A PAK NANESENÍ ŠKRÁBANÉ PASTOVITÉ OMÍTKY ZRNITOSTI 0,5mm VETŘENÍM DO PŮVODNÍ VRSTVY PO ZASCHNUTÍ)
- U NEZATEPLENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU NESOUDRŽNÉ VRSTVY OMÍTKY OKLEPÁNY, OPRAVENY LEHČENOU JÁDROVOU OMÍTKOU VYZTUŽENOU VLÁKNY, CELÁ PLOCHA FASÁDY BUDE OMÍTNUTA PAROPROPUSTNOU, BÍLOU RENOVAČNÍ STĚRKOU VČETNĚ SYSTÉMOVÉ PENETRACE A MINERÁLNÍHO FASÁDNÍHO NÁTĚRU VE STEJNÉM ODSTÍNU JAKO STÁVAJÍCÍ
- NEMĚNĚNÁ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ S LEPŠÍM TEPELNÝM VLASTNOSTMI, PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Uw max 1,2W/m2.K
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ BUDOU ZACHOVÁNY, BUDOU DEMONTOVÁNY OKENNÍ MŘÍŽE
- NOVÉ VNĚJŠÍ PARAPETY A OSTĚNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ PARAPETY U NOVĚ MĚNĚNÝCH OKEN BUDOU PLASTOVÉ PVC-KOMŮRKOVÉ
- VENTILAČNÍ OTVORY NA FASÁDĚ BUDOU PRODLOUŽENÉ PVC TROUBOU A NA FASÁDĚ OPATŘENÉ KOVOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU
- BUDE PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK, BUDOU ZAVĚŠENY NOVÉ SKLENĚNÉ STŘÍŠKY NAD VSTUPY, BUDE INSTALOVÁNO NOVÉ LED VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ VSTUPŮ
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY PRVKY FASÁDY – KAMEROVÝ SYSTÉM, VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, PLECHOVÉ KRYTY VZT, TYTO PRVKY BUDOU PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ A NOVÝCH OMÍTEK ZNOVU NAINSTALOVÁNY
- V MÍSTĚ DILATAČNÍ SPÁRY DOJDE K UKONČENÍ FASÁDNÍ IZOLACE ROHOVOU LIŠTOU A DILATACE BUDE VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- HROMOSVODOVÉ VEDENÍ NA FASÁDĚ BUDE PO ZATEPLENÍ OSAZENÉ NA PRODLOUŽENÉ FASÁDNÍ PODPĚRY O TL. IZOLACE

LEGENDA HMOT

- ZDIVO TL. 450mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ EPS GRAFITOVÝ 100, TL. 140mm

POZNÁMKA

ČERVENĚ – NOVÝ STAV

LEGENDA SKLADEB

501
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH TL. 450 MM
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15 MM (NESOUDRŽNÉ VRSTVY OMÍTKY OKLEPAT, OPRAVIT, CELÝ POVRCH FASÁDY OČISTIT TLAKOVOU VODOU)
- LEPÍCÍ MALTA PRO IZ. DESKY TL. 6 MM
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ – EPS GRAFITOVÝ 100 TL. 140 MM (SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ =0,033 W/mK, KOTVENO PLASTOVÝM KOTVAMI DO ZDIVA – POČET DLE ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK)
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA TL. 4 MM
- PENETRACE
- SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA VE 2 VRSTVÁCH TL. 5 MM

506
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH TL. 450 MM
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA TL. 15 MM (NESOUDRŽNÉ VRSTVY OMÍTKY OKLEPAT, CELÝ POVRCH FASÁDY OČISTIT TLAKOVOU VODOU)
- VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY LEHČENOU JÁDROVOU OMÍTKOU VYZTUŽENOU VLÁKNY
- PAROPROPUSTNÁ BÍLÁ RENOVAČNÍ STĚRKA TL. 4 MM
- PENETRACE
- MINERÁLNÍ FASÁDNÍ NÁTĚR S FOTOKATALITICKÝM EFEKTEM




EXTERIÉR
NEZATEPLOVANÁ ČÁST OBJEKTU
ZATEPLOVANÁ ČÁST OBJEKTU
EXTERIÉR
INTERIÉR
INTERIÉR
450
500 2000 1900(1450) 1050 2000 1900(1450) 1050 13800 2000 1900(1450) 1050 2050 2400(800) 1100 650 475 3000 2050 2500(800) 475 650 650 2050 2500(800) 1050 2050 2500(800) 1050 12160 2050 2500(800) 1050 2050 2500(800) 1000 2050 2500(800) 210 140 450
450 1050 1150 1150 1150