

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:
název: **Město Český Těšín**
sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupený: Karlem Kulou, starostou města
IČO: 00297437

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace sportovního areálu Frýdecká“ – rekonstrukce umělého travnatého povrchu

Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:

DOTAZ

Dobrý den, obracíme se na vás s prosbou o odpověď k následujícímu dotazu: ze specifikace umělé trávy vyplývá, že se jedná o jeden konkrétní výrobek, který navíc umí dodat jen a pouze jeden potenciální uchazeč. Je možné nabídnout alternativní umělou travu 3. generace vsypem z gumogranulátu a křemičitého písku výšky vlasu od 45 mm do 65 mm například od výrobce společnosti JUTA? V příloze technický list například Juta Defender combi 45/165. Ale vyrábí se i varianty s výškou vlasu 60-65 mm. Děkuje se za odpověď.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE

Zadavatel s tvrzením tazatele, že se jedná o jeden konkrétní výrobek, který umí dodat jen a pouze jeden potenciální uchazeč, nesouhlasí. Toto tvrzení není pravdivé.

V technické zprávě D.1.1.1-100 je k umělému trávníku 3.generace uvedeno na konci bodu č. 3.4. Sportovní povrchy následující:

„Technická charakteristika navrženého umělého trávníku 3. generace je v projektu uvedena jako požadavek MINIMÁLNÍ, ale v úrovni provedení „standard kvality“. Tzn., že dodavatel může nabídnout trávník s minimálně srovnatelnými anebo s lepšími parametry“.

TECHNICKÉ PARAMETRY UMĚLÉHO TRÁVNÍKU 3.GENERACE obsažené v zadávací dokumentaci –

minimální požadovaný standard

Vlas: PE monofilament (čočka profil)

Podkladová textilie: 100 % PP

Zátěr: SBR latex

Dělení: 3/4"

Barva: vícebarevná zelená

Výška vlákna: 40 mm

Celk. plošná hmotnost: 2500 g/m²

Hustota vpichů: 9300 vpichů/m²

Počet stehů na 10 cm: 18

Jemnost vlasu (dtex): 14.900/9

Technická charakteristika navrženého umělého trávníku 3. generace je v projektu uvedena jako požadavek MINIMÁLNÍ, ale v úrovni provedení „standard kvality“. Tzn., že dodavatel může nabídnout trávník s minimálně srovnatelnými anebo s lepšími parametry.

Stavba bude provedena v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky 3.generace, v platném znění pro navržený rozměr hřiště. Umělý trávník musí mít platný FIFA certifikát v době po položení.

Dodavatel nemusí nabízet umělý trávník s přesně popsányými hodnotami, může nabídnout srovnatelný nebo i lepší umělý trávník. Uvedená technická specifikace určuje pouze minimální požadovaný standard.

Alternativní řešení: Čočka profil je lepší. Stejně tak je to i s hustotou vpichů – více vpichů znamená lepší. Počet stehů – více stehů znamená lepší. Celková plošná hmotnost je závislá na počtu vpichů.



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

Výška vlasu musí být v souvislosti s tloušťkou stávající EL podložky 40 mm;

Dodavatelem předložený technický list (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu) je zavádějící, protože jde o výrobek s výškou vlasu 45 mm, namísto projektem uvažovaných 40 mm. Proto je i technická charakteristika odlišná.

Výňatek ze soupisu prací:

Díl: 471		Umělé povrchy			0,00
1	47199-1005.NC	Křemičitý písek-dodávka materiálu pro vsyp	m2	8 069,91240	0,00
		/dodávka křemičitého písku pro vsyp um. trávníku/ plocha hřiště : (110,82*72,82)			
				8 069,91240	
2	47199-1006.NC	Gumový granulát MIX - černo/šedý	m2	8 069,91240	0,00
		/dodávka gumového granulátu MDX - černo/šedý/ plocha hřiště : (110,82*72,82)			
				8 069,91240	
3	47199-1001.NC	Umělý trávník 3.generace celk.v. 42mm	m2	8 069,91240	0,00
		/cena za kompletní položení umělého trávníku 3.generace celkové v. 42mm (40mm v.vlasu, 2mm tl.podložky), včetně vpravení křemičitého a gumigranulátového vsypu a lajnování, barva ZELENÁ. Stavba bude provedena v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky 3.generace, v platném znění pro navržený rozměr hřiště. Technická charakteristika navrženého umělého trávníku 3. generace je v projektu uvedena jako požadavek MINIMÁLNÍ, ale v úrovni provedení „standard kvality“. Tzn., že dodavatel může nabídnout trávník s minimálně srovnatelnými anebo s lepšími parametry./			
		TECHNICKÉ PARAMETRY UMĚLÉHO TRÁVNÍKU 3.GENERACE:			
		Vlas: PE monofilament (čočka profil)			
		Podkladová textilie : 100% PP			
		Zátěr: SBR latex			
		Dělení 3/4"			
		Barva: vícebarevná zelená			
		Výška vlákn: 40mm			
		Celk. plošná hmotnost 2500 g/m2			
		Hustota vpichů: 9300 vpichů/m2			
		Počet stehů na 10 cm 18			
		Jemnost vlasu (dtex): 14.900/9			
		plocha hřiště : (110,82*72,82)			
				8 069,91240	
4	47199-11124.NC	Lajny bílé š. 12cm	m	750,00000	0,00
		/cena za vřezání a lepení lajn do trávníku - lajny fotbalové š. 12 cm/ celkem délka lajn fotbalu : (750,0)			
				750,00000	

V Českém Těšíně 24.07.2023

.....
podpis osoby oprávněné

Přílohy:
Příloha k dotazu tazatele



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**