

Tabulka prostorů s navrhovanými parametry VZT

Název stavby:	Vzduchotechnika v kuchyni ZŠ Slovenská
Místo stavby:	ZŠ Slovenská, Slovenská 1911/1, 737 01 Český Těšín
Investor:	město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Část:	Technika prostředí staveb – zařízení vzduchotechniky
Stupeň:	DSP+DPS (jednostupňový projekt)
Vypracoval:	Ing. Wieslaw Kotas
Archivní číslo:	KW-05-01-002-024
Datum:	2/2024

Tabulka prostorů s navrhovanými parametry VZT

ČÍSLO MÍSTN OSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m ²]	VÝŠKA MÍSTNOSTI [m]	OBJEM MÍSTNOSTI [m ³]	MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ŘÍVOD [m ³ /h]	MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD [m ³ /h]	VÝMĚNA VZDUCHU V PROSTORU [x/h]	TEPLOTA PŘÍVODNÍH O VZDUCHU LÉTO [st.C]	TEPLOTA PŘÍVODNÍH O VZDUCHU ZIMA [st.C]	TEPLOTA V PROSTORU - LÉTO [st.C]	TEPLOTA V PROSTORU - ZIMA [st.C]	HLADINA AKUSTICKÉ HO TLAKU V PROSTORU OD VZT [dB(A)]	POZNÁMKA
101	Jídelna	446,68	3,3	1 474,04	3 000	-	2	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
116	Kuchyň - varna	158,31	3,3	522,42	5 650	8 000	15	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
117	Příprava zeleniny	15,34	3,3	50,62	550	550	10	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
118	Umývárna kuchyňského nádobí	17,24	3,3	56,89	600	-	10	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
118a	Mytí stolního nádobí	17,49	3,3	57,72	-	1 250	22	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
119	Příprava masa	21,17	3,3	69,86	700	700	10	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
120	Umyvárna - sociální služby	35,19	3,3	116,13	1 200	1 200	10	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
122	Sklad - termoboxy	7,97	3,3	26,30	100	100	3	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4
123	Sklad - suchých potravin	13,69	3,3	45,18	150	150	3	<24	>20	ti<te	>20	<45	EU4