

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

„Masarykova ZŠ – výměna oken ZŠ a MŠ Stanislavice“.

Zadavatel:

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
IČ: 00297437

Dotazy dodavatele:

Dotaz č. 1:

V podkladech nejsou upřesněné výšky parapetů a nelze určit, do kterých oken je potřeba osadit pákový ovladač pro splnění požadavku na umístění kliky do max. výšky 1,8m nad podlahu. Žádáme o doplnění podkladů např. o půdorysy s uvedením výšek parapetů.

Odpověď:

Pákový ovladač bude umístěn pouze na oknech pod označením **O19** (výkres č. D1.1.3) jedná se o místnost v suterénu tělocvična. Ve všech jiných oknech bude standartní klika. U ostatních oken otevírání horních křídel je jen pro údržbu okna.

Dotaz č. 2:

Žádáme u upřesnění požadavku na pákový ovladač, jestli se týká pouze spodních křídel nebo i horních.

Odpověď:

Pákový ovladač bude na oknech pod označením O19 pouze **u horních křídel**.

Všechna ostatní ustanovení Výzvy k předložení cenové nabídky zůstávají v platnosti a nemění se.

V Českém Těšíně dne 20.12.2024

Mgr. Renata Lacko
vedoucí odboru investičního