



VÁŠ DOPIS ZN: žádost
ZE DNE: 27.01.2025
NAŠE ZN: MUCT/15931/2025
SP. ZN.: SPIS/2259/2025/MH/Recm
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Marcela Recmanová
TEL: 553 035 530
E-MAIL: recmanova@tesin.cz
DATUM: 03.03.2025

Město Český Těšín, odbor investiční
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
vz.
DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vyjádření města Český Těšín k záměru

Vážení,

podali jste v zastoupení investora na město Český Těšín 27.01.2025 Žádost o společné vyjádření města Český Těšín k záměrům ke stavbě s názvem „Rekonstrukce MK ul. Božkova, Český Těšín“ (ul. Božkova) na pozemcích parc. č. 681, 671/14, 671/5, 671/6 a 679/1, vše v k.ú. Český Těšín, s dokumentací pro povolení stavby, kterou vypracoval Ing. Vojtěch Žemba (DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 05411572) s datem 01/2025.

Odbor majetkoprávní – dílčí stanovisko:

V rámci výše uvedené stavby dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví města Český Těšín. Po ukončení stavby požadujeme zaměření skutečného stavu stavby komunikace, vč. chodníků jako samostatných parcel a předání geometrického plánu na rozdělení pozemků majetkoprávnímu odboru k provedení zápisu do KN.

Připomínáme rovněž nutnost vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu **pro potřeby vedení Digitální technické mapy** Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Odbor místního hospodářství – dílčí stanoviska:

Z hlediska dopravní infrastruktury:

Pro účely staveništní dopravy:

Z B. Souhrnné technické zprávy vyplývá, že příjezd pro staveništní dopravu bude zajištěn ze stávajících místní komunikací ke staveništi (místní komunikace ul. Viaduktova, ul. Nádražní, ul. Hlavní třída, ul. Pražská, ul. Moskevská a ul. Štefánikova).

Pro účely očekávaného běžného provozu po dokončení opravy a výstavby CH a MK:

Chodníky budou pro chodce komfortnější (odstraní se nerovnosti) a budou i vyhovovat ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérovost užívání. Výstavbou místní komunikace dojde ke komfortnější jízdě motorovými vozidly (odstraní se nesoudržnost povrchového materiálu, výmoly a nerovnosti vozovky) a nově navrženými konstrukčními vrstvami bude vyhovovat současnému zatížení dopravy (vozidla TIR, autobusy MHD, nákladní vozidla pro zásobování např. restaurace Radegastovna, pivovar aj.).

Obnovením dopravního značení dle platného předpisu v ulici Božkova dojde ke snížení ze stávajících 27 parkovacích míst z toho 3 pro ZTP, nově 24 parkovacích míst z toho 3 parkovací místa pro ZTP. Na opravované části vozovky v úseku od místní komunikace ul. Moskevská po místní komunikaci ul. Štefánikova po obnovení vodorovného dopravního značení dojde ke snížení ze stávajících 25 parkovacích míst z toho 2 pro ZTP, nově 24 parkovacích míst z toho 3 parkovací místa pro ZTP.

Stanovisko za vlastníka (správce) pozemních komunikací města:

-Požadujeme, aby staveništní doprava užívala trasu ve směru od místní komunikace ul. Hlavní třída a pokračovala místní komunikací ul. Pražská, místní komunikací ul. Štefánikova, místní komunikací ul. Moskevská ke staveništi a zpět, s kterou vlastník místních komunikací souhlasí.

-Z důvodu vyřazení staveb z majetkové evidence, požadujeme po odstranění stávajících chodníků i komunikace doručit doklady o likvidaci vyprodukovaného odpadu dle F.3 Projekt odpadového hospodářství. Pozn. Odpovědnost za nakládání s odpady má původce odpadu – zhotovitel stavby.

-Záměrem dojde k omezování silničního provozu na místních komunikacích, proto je nutné jeden měsíc před zahájením prací předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o umístění přechodného dopravního značení s návrhem dopravního opatření.

-Záměrem taktéž dojde k omezení obecného užívání uzavírkami a objížděkami, proto je nutné jeden měsíc před zahájením prací postupovat dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění u příslušného silničního správního úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy).

-Zakazujeme staveništní dopravě užívat k pojezdu příp. parkování přilehlé místní komunikace IV. třídy-chodníky, které nebudou obnovovány!

-Požadujeme, aby motorová vozidla realizační firmy parkovala na místech přilehlých veřejných parkovišť příp. si zřídila pomocné zázemí stavby.

-Požadujeme s tímto záměrem seznámit Policii ČR, dopravní inspektorát Karviná, která záměr posoudí z hlediska Besipu a vydá k němu stanovisko.

-Požadujeme po investorovi (město Český Těšín, odbor investiční) příp. zhotoviteli stavby dodržovat ustanovení § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

-Po celou dobu stavebních prací bude udržována čistota na přilehlých pozemních komunikacích a veřejném prostranství.

Za odvodnění místní komunikace ul. Božkova:

Pro zajištění odvodnění MK Božkova požadujeme osazení do uličních vpustí kalových košů výšky minimálně 50 cm. U nových ul. vpustí neodnímatelné vtokové mříže pantem spojené s rámem. Nové, případně upravované přípojky uličních vpustí bez pachové zábrany. Spádování a výšková úprava obrusné vrstvy tak, aby nedocházelo k zhoršení odtokových poměrů přilehlých částí pozemních komunikací ul. Hlavní třída, ul. Štefánikova, ul. Moskevská.

Za dopravní značení místní komunikace:

V rámci stavby dojde k odstranění svislého a vodorovného dopravního značení, proto požadujeme jeho obnovu.

Z hlediska technické infrastruktury:

Za veřejné osvětlení:

Požadujeme splnit podmínky od správce veřejného osvětlení (společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.) z Vyjádření č. VPD_2025_109 z 29.01.2025 k této stavbě. Vyjádření je kladné a je přílohou tohoto vyjádření.

Z hlediska městské zeleně:

V dotčené lokalitě ul. Božkova se nachází významná část městské zeleně, zelený pás s výsadbou tvarovaného živého plotu, stromořadí perspektivních malokorunných dřevin Slivoní. Souhlasíme s navrhovanou stavbou (oprava MK) pouze v případě dodržení následujících podmínek:

E-mail: epodatelna@tesin.cz

Tel.: +420 553 035 111

Web: http://www.tesin.cz

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

ID DS: DICBU92

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

1/ V maximální možné míře budou dodrženy podmínky ochrany dřevin a ošetření veřejné zeleně při stavebních pracích (dle normy ČSN 83 9061 – „Ochrana stromů, prostorů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“) dále platné arboristické standardy AoPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

2/ Přizpůsobit podmínky ochrany dřevin dané stavbě, v našem případě není potřeba a ani se nebude smět v žádném případě zasahovat do zeleného pásu, uskladňovat zde jakýkoliv stavební nebo jiný materiál.

3/ Při používání těžké mechanizace si dát pozor na poškození nadzemní části dřevin (v případě nutnosti svázat korunu stromů).

4/ Při jakémkoliv nezbytném zásahu do městské zeleně kontaktovat a práce odsouhlasit s referentem městské zeleně.

5/ Zahájení prací hlásit referentovi městské zeleně min. 3 pracovní dny předem na základě písemného PP, ukončení stavby zaznamenat a předat na základě PP.

Obecně:

A/ Podmínky ochrany dřevin

Pro potřeby stavby nebo staveniště je nutno zajistit ochranná opatření dřevin, jelikož negativní zásah do části kořenového systému, nebo poškození kmene a koruny znamená vždy vážné ohrožení dřeviny.

K nejvýznamnějším negativním faktorům poškozující stromy patří:

- zhutnění půdy v kořenovém prostoru
- snížení nebo zvýšení úrovně terénu v kořenovém prostoru
- stavební rámy, rýhy a jiné hloubené výkopy
- snížení hladiny podzemní vody, deponie půdy, písku apod.
- skladování látek škodlivých pro půdu (barvy, cement, oleje apod.)
- uzavření půdního povrchu stavebními konstrukcemi
- mechanické poškození nadzemní části stromů
- náhlé uvolnění stromů z porostního zápoje

Proto je nutno zajistit základní ochranu jak nadzemní části (kmen, koruna) tak podzemní části (kořenový systém) dřevin.

Podzemní část

- ochrana kořenového prostoru oplocením (min. výška 1,8m), který musí chránit minimálně celý prostor vymezení okapové linie koruny, zvětšený o 1,5 m u sloupovitých dřevin více
- pro ochranu kořenového prostoru při přejíždění použít např. prkna, ocelové plochy, plastové rohože
- při výkopech v kořenovém prostoru výkop provádět jen ručně, stavební jámu později vyplnit vhodným minerálním substrátem, nepoškodit kořenový systém (neodstraňovat hlavní kořeny) a zajistit kořeny proti odkrytí a prosýchání

Nadzemní část

- polštářování kmene (např. staré pneumatiky) nebo bednění kmene (dřevěné hranoly nebo fošny – nestavět na kořenové náběhy, odsadit) v min. výšce 1,8m
- ke kmeni stromů a v jejich bezprostřední blízkosti nenavážet stavební materiál nebo zeminu
- pohybem strojů nevylamovat větve v korunách, v případě nutnosti ořezu větví, odstraňovat pouze větve o průměrech menších než 10 cm.

B/ Ošetření veřejné zeleně

- v průběhu stavby zbytečně nepoškozovat travnatou plochu a jiné dřeviny (např. keřové porosty)
- po dokončení stavby uvést zeleň do původního stavu, tzn. provést zkyplení zhutněného povrchu, vyrovnaní terénu, navezení zeminy, popř. odstranění kamenů a poté provést v dostatečné míře osetí trávníku kvalitním travním semenem

Z hlediska komunálního odpadu:

V případě, že rekonstrukce zasáhne odpadkový koš, požadujeme, aby po ukončení stavby byl koš umístěn na původní místo.

Závěr:

Vyjádření k záměru ze strany města je **kladné**, za dodržení/splnění výše uvedených podmínek dle jednotlivých dílčích stanovisek dotčených odborů města Český Těšín (za samosprávu).

Podmínky města zpracujte prosím do předložené dokumentace, kterou budete předkládat příslušnému stavebnímu úřadu (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).

Platnost stanoviska je od vydání 1 rok.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství