




LEGENDA ZNAČEK

-  ZÁSUVKA 16A/230V
-  ZÁSUVKA 16A/230V
OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
-  PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v podhledech, v podlaze a ve stole . Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		<u>MAREK SEIFERT</u> 	
KONTRLOVAL:	MAREK SEIFERT		Dr. Martíňka 35, Ostrava Tel.+ fax. : 59 6783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ			
AKCE: REKONSTRUKCE TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE			FORMÁT:	2 x A4
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN			MĚŘÍTKO:	1 : 50
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	červen 2025
			Č. ZAKÁZKY:	5328
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO VÝKRESU:	
ELEKTROINSTALACE 1.NP			D.1.4-03	