



– DODÁVATEL VZDUCHOTECHNIKY SI POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU VZT. VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM  
– VEDENÍ TRAS KOORDINOVAT NA STAVBE DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE  
– REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE.  
– VŠECHNY PROSTUPY DLE A PŘÍČKAMI BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝM POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm

**TENTO PROJEKT NEHRAZUJE DILENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELÉ.**



Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	C.E.I.S. CZ s.r.o.	
Tomáš Skupieň	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský	Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250	
Investor	Město Český Těšín			
Místo stavby	Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín		Formát	A3
Akce	REKONSTRUKCE TŘILŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE		Datum	5/2025
Část	D.1.2.4 TPS – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA		Účel	DPS
Obsah výkresu	VZDUCHOTECHNIKA – ŘEZ VZT182 + VZT184		Č. zakázky	48/24
			Měřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.2.4.2-12