



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

±0,000 = \_\_\_\_ m.n.m (BPV)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		JAN KUPEC			Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049	
VYPRACOVAL:		ING. LUKÁŠ SEIFERT				
KONTROLOVAL:		MAREK SEIFERT				
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 1/1, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN					DATUM:	05/2025
					FORMÁT:	3 x A4
NÁZEV STAVBY:					ARCHIVNÍ ČÍSLO:	5320
<b>ZŠ KONTEŠINEC - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A SANACE ŠKOD PO POŽÁRU</b>					DOKUMENTACE OBJEKTU:	DPS
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ TĚŠÍN					D.1.2.5 - SILNOPROUD	
PARCELA .Č.:				STAVEBNÍ OBJEKT:		
				<b>S 01 STAVEBNÍ OBJEKT</b>		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČESKÝ TĚŠÍN						
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:		
<b>ROZVODNICE R3</b>				<b>D.1.2.5b-11</b>		