




- LEGENDA ZNAČEK
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
 - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
 - ZÁSUVKA 16A/230V
 - ZÁSUVKA 16A/230V
OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO
 - VENTILÁTOROVÉ RELÉ
 - STROPNÍ ČIDLO POHYBU
 - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP:		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
5.01	ODBOBNÁ UČEBNA	48,21
5.02	KABINET	9,95
5.03	VÝTAH	5,66
5.04	ODBOBNÁ UČEBNA	47,27
5.05	KABINET PŘÍRODNÍCH VĚD	18,53
5.06	CHODBA	34,98
5.07	UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD	60,15
5.08	KNIHOVNA	24,99
5.09	SCHODIŠTĚ	19,76
5.10	CHODBA	5,03
5.11	WC CHLAPCI	8,27
5.12	WC DÍVKY	8,85
5.13	WC UČITELÉ	1,93
5.14	SKLAD	7,06
CELKEM		300,64 m²

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

±0,000 = ____ m.n.m (BPV)									
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN KUPEC								Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049	
VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ SEIFERT									
KONTROLOVAL: MAREK SEIFERT									
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 111, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN									
NÁZEV STAVBY: ZŠ KONTEŠINEC - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A SANACE ŠKOD PO POŽÁRU						DATUM:		05/2025	
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ TĚŠÍN						FORMÁT:		8 x A4	
PARCELA.Č.: _____						ARCHIVNÍ ČÍSLO:		5320	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČESKÝ TĚŠÍN						DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS			
NÁZEV VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE PODKROVÍ				MĚŘÍTKO: 1:50		D.1.2.5 - SILNOPROUD		STAVEBNÍ OBJEKT:	
		S 01 STAVEBNÍ OBJEKT							
						ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.2.5b-06	