

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.
Hřbitovní 651 / 8
73542 Těrlicko

Značka: 9773/V008637/2025/JO
ID stavby: 024546

Ostrava, dne: 7.4.2025

Věc: **Přechod pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse, parc. č. 3277/1, 3277/22, 3279/1,866/1 a 870 k.ú. Český Těšín**
Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)
Investor: Město Český Těšín

Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 17.04.2018 pod zn.: 9773/V009474/2018/FO. Na stavbu zpevněných ploch, které budou částečně umístěny nad stávajícími jednotnými kanalizacemi DN 500 B, DN 600 B, DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. byla uzavřena Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2762/D/KA/2018.

Stanovisko pro územní a stavební řízení pro stavbu: „Přechod pro chodce na ul. Karvinská - Brandýs, parc.č. 3277/22, 3277/1, 3279, 866, 870, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín)“ jsme vydali dne 25.5.2018 pod zn.: 9773/V014431/2018/FO.

Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 9.1.2025 pod zn.: 9773/V031739/2024/JO a dále dne 28.1.2025 pod zn.: 9773/V000827/2025/JO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší výstavbu nového přechodu pro chodce, úprav přilehlých chodníků a nasvětlení přechodu u komunikace ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse. Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 3277/1, 3277/22, 3279/1,866/1 a 870 k.ú. Český Těšín. Jedná se o výstavbu světelně neřízeného přechodu pro chodce a úpravu oboustranného a obousměrného chodníku pro chodce po obou stranách s krytem ze zámkové dlažby o celkové šířce cca 2,0 m s napojením na stávající přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Celková plocha úprav obou částí chodníku činí 39,8 m². Přechod pro chodce je oboustranně osvětlen novým nasvětlením umístěným na obou stranách na ocelových sloupech.

Stavba je rozdělena na níže uvedené stavební objekty:

SO 101 Přechod pro chodce

Konstrukční skladba ostrůvku a úprav chodníku je následující:

- zámková dlažba tl. 6 cm	60 mm
- podkladní pískové lože	30 mm
- štěrkodrt' 0/63	300 mm
Celkem	390 mm

SO 401 Nasvětlení přechodu

Nasvětlení nového přechodu pro chodce bude realizováno pomocí LED svítidel z obou stran. V obou směrech bude nasvětlení provedeno na nových sloupech. Nové sloupy SO1 a SO2 budou pozinkované a budou umístěny dle situačního výkresu za silniční obrubou v ploše chodníku. Základové patky sloupů budou provedeny o ø 400 mm a výkop pro tyto sloupy o rozměrech 600/600 mm. Sloupy budou s výložníkem délky 2,0 a 3,0 m, čelo svítidla bude nad silniční obrubou.

Kotvení sloupu bude do pouzdrového základu. Napojení bude podzemní přípojkou ze stávajícího sloupu veřejného osvětlení SST v zahradě.

Pod komunikací ul. Karvinská bude proveden protlak v délce cca 8,0 m. Celková délka podzemní přípojky včetně svislých částí bude cca 22,0 m.

Značka: 9773/V008637/2025/JO

Pro výše uvedenou stavbu zpevněných ploch, které budou částečně umístěny nad stávajícími jednotnými kanalizacemi DN 500 B, DN 600 B, DN 800 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. byla uzavřena Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2762/D/KA/2018.

Předmětná zpevněná plocha chodníku u přechodu pro chodce je navržena v délce 9,5 m a šířce 2,1 m v ochranném pásmu níže uvedených kanalizačních řadu. Dále v ochranném pásmu stávající jednotné kanalizace DN 500 BE stoka E v majetku SmVaK Ostrava a.s. bude na hranici pozemků parc. č. 866/1 a 3279/1 k.ú. Český Těšín ve vzdálenosti min. 1,46 m od vnějšího líce kanalizačního řadu umístěn sloup veřejného osvětlení. Rovněž v ochranném pásmu stávající jednotné kanalizace DN 500 BE stoka E a DN 400 BE stoka A v majetku SmVaK Ostrava a.s. na pozemku 3277/1 k.ú. Český Těšín bude ve vzdálenosti min. 1,5 m od vnějšího líce kanalizačního řadu umístěn 2. sloup veřejného osvětlení. Pro tyto kolizní místa byla uzavřena dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 20127.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 3277/1, 3277/22, 3279/1, 866/1 a 870 k.ú. Český Těšín **dojde ke střetu s jednotnými kanalizacemi DN 500 BE** (stoka E, hloubka uložení cca 3,5 – 4,2 m), **DN 600 BE** (stoka G, hloubka uložení cca 3,5 – 4,2 m), **DN 800 BE** (stoka A, hloubka uložení cca 3,67 m), **DN 400 BE** (stoka A, hloubka uložení cca 3,67 m), **DN 1000 BE** (stoka AA, hloubka uložení cca 3,23 m) **a odlehčovací stoka DN 1300 BE stoka O1E, DN 800 SKL stoka O1G, které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s.** – viz orientační zákres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou (dle předložené PD) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

V rámci stavby byla uzavřena dohoda o činnosti v ochranném pásmu vodního díla č. 20127. Při realizaci požadujeme respektovat podmínky uvedené v uzavřené dohodě.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti **1 m od okraje zařízení** v provozování SmVaK Ostrava a.s. **budou prováděny ručním výkopem** se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu **mimo toto ochranné pásmo**. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

Značka: 9773/V008637/2025/JO

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**,
- u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – **2,5 m**,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o **1,0 m** od vnějšího líce.

Tato podmínka se netýká kolizních míst, pro které je uzavřena dohoda o činnosti v ochranném pásmu vodního díla č. **20127**.

- V místě křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme přípojky IS uložit do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz níže).
- Při křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ČSN 73 6005.
- Při realizaci stavby požadujeme respektovat následující odstupové vzdálenosti od koncových revizních šachet na kanalizaci, a také v místě křížení kanalizace v blízkosti šachet, a to na základě hloubky dna příslušné šachty:
 - při hloubce šachty do 2,5 m včetně odstup min. 1,0 m a více od vnějšího líce šachty,
 - při hloubce šachty od 2,51 m do 3,0 m včetně požadujeme odstup min. 1,5 m a více od vnějšího líce šachty,
 - při hloubce šachty od 3,01 m do 3,5 m včetně požadujeme odstup min. 2,0 m a více od vnějšího líce šachty,
 - při větších hloubkách šachet než 3,5 m požadujeme odstup min. 2,5 m a více od vnějšího líce šachty.

Tato podmínka se netýká kolizních míst, pro které je uzavřena dohoda o činnosti v ochranném pásmu vodního díla č. **20127**.

- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku, požadujeme přesnou hloubku uložení kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápchové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého provozu.
- Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných konstrukcí (sloupy VO, el. rozvaděče apod.) umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tato podmínka se netýká kolizních míst, pro které je uzavřena dohoda o činnosti v ochranném pásmu vodního díla č. **20127**.
- **Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.**
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírný odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby v případě, že předmětná stavba podléhá kolaudaci dle aktuálního znění stavebního zákona.
- Vzhledem k tomu, že předloženým řešením dochází ke změně charakteru stávající plochy (zeleň – zpevněná plocha) a stávajících konstrukčních vrstev upozorňujeme investora stavby, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd čistících vozidel SmVaK Ostrava a.s., což jsou třínápravová nákladní vozidla s celkovou hmotností až 26 tun.

Značka: 9773/V008637/2025/JO

- Upozorňujeme, že v případě, že bude v rámci realizace stavby zjištěno, že není možno výše uvedené dodržet je nutno neprodleně sjednat místní šetření za účasti příslušných pracovníků SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše), kde bude stanoven postup řešení vzniklé kolize. Toto musí být zapsáno ve stavebním deníku, příp. samostatným zápisem z místního šetření a následně projednáno s oddělením vyjadřování formou nové žádosti (např. přes smvak.cz).
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení kanalizačních přípojek s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Pro vytyčení kanalizační přípojky nutno kontaktovat vlastníka přípojky, resp. majitele napojené nemovitosti.
- Při křížení a souběhu s kanalizační přípojkou požadujeme dodržet svislou a odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- V případě kolize s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- V ochranném pásmu kanalizační přípojky požadujeme ruční výkop a zvýšenou opatrnost tak, aby nedošlo k poškození kanalizační přípojky. V případě obnažení kanalizační přípojky bude přípojka zabezpečena před poškozením.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

V případě, že dojde ke změně zájmového území stavby, příp. v rozsahu stavby požadujeme toto předložit SmVaK Ostrava a.s. k posouzení, a to formou nové žádosti (např. na stránkách www.smvak.cz).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 36

Ing. Hana Vyškovská
teamleader oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení