



125

DODÁVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINNÝ SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ROZVODU VZT
VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH RAMEN. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BYT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM
- VEDENÍ TRAS KOORDINOVAT NA STAVBĚ DĚ AKTUÁLNÍ DISPOZICE
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ
OTVORY MUSÍ BYT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍ TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ
INSTALACE.
- VŠECHNY PROSTUPY ZDÍ A PŘÍČKAMI BUDOU VYBAVENY OCHRANNÝMI POTRUBÍM S PŘESAHEM MIN 50mm

| | | | |
|-------------------------------|--|--|---|
| Projektant Tomáš Skupieň | Kontroloval Ing. Vladimír Baginský | Zodp. projektant Ing. Vladimír Baginský | C.E.I.S. CZ s.r.o. Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250 |
| Investor Město Český Těšín | Místo stavby Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín | | |
| Akce | REKONSTRUKCE TŘILŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA DVOULŮŽKOVÉ A JEDNOLŮŽKOVÉ VČETNĚ SOC. ZAŘÍZENÍ + REKONSTRUKCE VRÁTNICE | | |
| Část | D.1.2.4 TPS – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA | | |
| Obsah výkresu | VZDUCHOTECHNIKA – ŘEZ VZT12 | | Formát A3 Datum 5/2025 Účel DPS Č. zakázky 48/24 Měřítko 1:50 Číslo paré Č. výkresu |
| | | | D.1.2.4.2–13 |