



Z.Ú. = 0,00 m  
napojení na stávající vodovod  
PVC DN 100  
výřez potrubí + osazení T-kusu  
a

- VÝPISY TRUB, TVAROVEK A ARMATUR VIZ v.č. D.1.1.3.2
- ŠOUPÁTKA + PÁTKOVÁ KOLENA HYDRANTŮ PODEPŘÍTI  
BETONOVÝM ZÁKLADKEM 300x300x150 - CELKEM 3 ks
- ULIČNÍ POKLOPY ŠOUPÁTEK A HYDRANTŮ  
NA BETONOVOU PODLOŽKU
- POKLOPY HYDRANTŮ -2 KS
- POKLOPY ŠOUPÁTEK - 1 KS

**MK engineering**  
ing. Miroslav Krauz  
IČ 435 63 945  
Komoni 15, 737 01 Český Těšín  
tel 608 736 605  
e-mail : krauz@mkplan.cz