

LEGENDA MÍSTNOSTI 2.N.P. (NOVÝ STAV) :				
Č.M.	DEJL. MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	POVRCH	POZNÁMKA
SPOLÉČNÉ PROSTORY				
2.01	SCHODIŠTĚ	20,65	STAV. DL.	SK 1
2.02	VÝTAH PRO ZP, 535 kg, 8os.	2,75	BETON	BETON
2.03	CHODBA PŘED VÝTAHEM	4,10	KD	SK 1
VÝTAH PRO ZP				
B.T. B4 (1+KK)	... 23,40 m <sup>2</sup>			
B4.1	PŘEDSÍŇ	2,90	VP	SK 1 - 0
B4.2	OBYTNÝ PROSTOR	20,95	VP	SK 1 - 0
B4.3	KOUPELNA	5,55	KD	SK 1 - 0
VÝTAH PRO ZP				
B.T. B5 (1+KK)	... 26,70 m <sup>2</sup>			
B5.1	OBYTNÝ PROSTOR	19,05	VP	SK 1 - 0
B5.2	KUCH. PROSTOR	3,75	KD	SK 1 - 0
B5.3	KOUPELNA	3,90	KD	SK 1 - 0
VÝTAH PRO ZP				
B.T. B6 (2+KK)	... 43,80 m <sup>2</sup>			
B6.1	PŘEDSÍŇ	4,60	VP	SK 1 - 0
B6.2	LOŽNICE	11,40	VP	SK 1 - 0
B6.3	OBYTNÝ PROSTOR	19,90	VP	SK 1 - 0
B6.4	KUCH. PROSTOR	4,50	KD	SK 1 - 0
B6.5	KOUPELNA	3,40	KD	SK 1 - 0

HEA 29 PŘEDLOU :

**POZNÁMKA:**  
PRACOVNÍ ZÁSUVKY V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU.  
ZÁSUVKY A VÝPINAČE V KOUPELNÁCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.  
ZÁSUVKY V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 0,4m NAD PODLAHOU.  
VÝPINAČE V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.  
VÝVOD NAD ZRCADLEM V KOUPELNĚ VE VÝŠCE 2,2m.  
ZÁSUVKY PRO TOPNÉ ŽEBŘÍKY UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.  
BARRY A TYPY PŘÍSTROJŮ V NETECHNICKÝCH PROSTORECH URČÍ ARCHITEKTEK – STANDARD TANGO ABB.  
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE KONZULTUJTE S DODAVATELÍ TECHNOLOGIÍ.  
PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRÁS JE NUTNÁ KORDINACE S OSTATNÍM VEDENÍM  
TECHNOLÓGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VZT, TOPENÍ, PLYN, ZTV).  
KABELY K VÝPINAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTLIDLŮM V CHDČ. VĚST MÍN. 10MM POD OMÍTKOU.  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, STĚLA A EES ZAŘÍZENÍ VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU.  
ROZVODY PRO POŽÁRNÍ VENTILÁTORY A KLAPKY VĚST 10MM POD OMÍTKOU, NEBO NA POVRCHU NA PO PŘÍCHÝTKÁCH

**LEGENDA SVÍTEL :**  
B – LED PŘÍSLŮSOVÉ SVÍTLIDLO, 50W, D 1570mm, KORPUS PC, OPALOVÝ PC KRYT, IP65  
D – LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 19W, 2000 lm, 3000K, ZÁKLADNA POLYKARBONÁT, OPALOVÝ POLYKARBONÁT, D 360mm, IP65  
D1 – LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 25W, 2320 lm, 4000K, ZÁKLADNA OCEĽ, TRVZENÉ SKLO OPAL, BÍLÝ LINEČKOVÝ 220mm, IP43  
D2 – LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 15W, 2320 lm, 4000K, ZÁKLADNA OCEĽ, TRVZENÉ SKLO OPAL, D 290mm, IP44  
F – LED VENKOVNÍ SVÍTLIDLO SE SENZOREM 24W/230V, 4000K, ANTRACIT, IP54, Ø260mm, d 55mm  
G – MÍSTNĚ SVÍTLIDLO NAD ZRCADLOM, 7,4W, 900lm, 4000K, IP44, HLINÍK, PĽAST, D x v x H 40x 12,1 x 4,2cm  
K – PODLÍNKOVÉ SVÍTLIDLO 8,1W, 850lm, 4000K, D x Š x V: 600x55x25  
N – NOUZOVÉ LED SVÍTLIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘÍSAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA IP65

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- JEDNODUCHÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOPRAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ŽALUZIOVÝ OVLÁDAČ, 230V, IP20
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA, 400V/16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "D"
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZÁSUVKA 230V, 16 POZIC
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDAVUJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- EL.VÝVOD MÍN. 2M, 230 V, 400V
- POHYBOVÝ SPINAČ, 360°, IP20
- POHYBOVÝ SPINAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54
- MET – PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ


LEGENDA VEDENÍ :


- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50
- OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50
- OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100
- ELEKTROMOTOR
- ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ
- ROZVADĚČ


LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

## D.1.2 Technologické řešení

### D.1.2.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
VEDOUcí PROJEKTU	PROJ. PROFESE	VYPRACOVAL	
ing.arch.MENDRĚK CZ.	ING. J. NEZVAL Ph.D.	ING. J. NEZVAL Ph.D.	
			
INVESTOR :	Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 , 737 01 Český Těšín		
PROJEKTANT :	BMCH s.r.o.,28.října 168 , 709 00 Ostrava		
STAVBA :			
Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27			
Půdors 2.np			

	
ADRESA : TR.28.ŘÍJNA 1142/168 709 00 OSTRAVA-MAR.HORY IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190 PROVOZOVNA : STŘELNIČNÍ 28 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN	
FORMÁT	
DATUM	02/2025
STUP.P.D.	DPS
ČÍS.ZAK.	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:75	04



ADRESA : TR.28.ŘÍJNA 1142/168  
709 00 OSTRAVA-MĚSTO HORNÍ  
IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190  
PROVOZOVNÁ : STŘELNÁ 28  
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN