

REFERENČNÍ TEPLITY

Normované výchozí období: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, stanice Ropice u Třince

Výchozí údaje: za rok 2012

Referenční teplota t_{em} : **13,0°C** (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a ukončení dodávky tepla).

Teplota t_i : **19°C** (průměrná vnitřní teplota v objektech).

Tabulka denostupňů

Měsíc	Zadané období 2012		
	Denostupně DD, $t_i = 19^\circ$		Průměrná teplota
	[DD]	[topné dny]	[°C]
1 / 2012	612,3	31	-0,75
2 / 2012	732,8	29	-6,27
3 / 2012	451,7	31	4,43
4 / 2012	243,7	27	9,97
5 / 2012	44,8	11	14,93
6 / 2012	0,0	0	17,95
7 / 2012	0,0	0	19,58
8 / 2012	0,0	0	18,21
9 / 2012	59,1	13	14,46
10 / 2012	290,3	29	8,99
11 / 2012	362,1	30	6,93
12 / 2012	625,3	31	-1,17
CELKEM	3 422,1	232	4,25

Pozn: ve sloupci prům. teplota jsou uvedeny průměrné teploty za celý měsíc

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče