



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATELIER38 s.r.o.
Porážková 1424 / 20
70200 Ostrava

Značka: 9773/V020523/2017/FO

Ostrava, dne: 7.9.2017

Věc: **Sportovní hala Svojsíkova, parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín)**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 29.03.2016 pod zn.: 9773/V005005/2016/GE. Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí jsme vydali dne 09.06.2016 pod zn.: 9773/V011778/2016/GE. Na stavbu zpevněných ploch, které budou částečně umístěny nad kanalizačním řádem DN 1300 BE, byla uzavřena dohoda o činnosti a místě stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1502/D/KA/2016. Na stavbu přeložky vodovodního řadu DN 300 O, byla uzavřena smlouva č. 927/PR/KA/2016 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolána investiční výstavbou.

Upozorňujeme, že jelikož stavební objekty SO-03.1, SO-03.2, SO-03.3, SO-03.4, SO-03.5, SO-04.1, SO-04.2, SO-04.3, SO-06, SO-07, SO-08, SO-09 byly již odsouhlaseny předchozím stanoviskem zn.: 9773/V011778/2016/GE pro územní souhlas, resp. územní rozhodnutí, bude se toto stanovisko týkat pouze stavebních objektů SO-01, SO-02 (nebyl odsouhlasen předchozím vyjádřením) a SO-10 (nebyl řešen v předchozí předložené PD) – viz níže uvedené.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu sportovní haly Český Těšín na ulici Svojsíkova, parc. č. 1818/1, k.ú. Český Těšín.

V rámci stavby jsou řešeny následující stavební objekty:

- **SO-01 Novostavba sportovní haly**
- **SO-02 Zpevněné plochy**
- SO-03.1 Přípojka splaškové kanalizace
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-03.2 Přípojka dešťové kanalizace
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-03.3 Kanalizace splašková
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-03.4 Kanalizace dešťová
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-03.5 Retence dešťových vod
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-04.1 Vodovodní řad (přeložka vodovodu)
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V020535/2017/FO.
- SO-04.2 Přípojka vody + vodoměrná šachta
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-04.3 Odstranění vodovodního řadu
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V020553/2017/FO.
- SO-05.1 Připojení objektu na vedení NN
– není součástí předložené PD – řešeno samostatně společností ČEZ Distribuce a.s.
- SO-05.2 Přeložka vzdušného vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s.
– není součástí předložené PD – řešeno samostatně společností ČEZ Distribuce a.s.

- SO-06 Veřejné osvětlení VO
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-07 Připojení objektu na jednotnou telekomunikační síť CETIN a.s.
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-08 Hrubé terénní úpravy
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- SO-09 Jemné terénní úpravy včetně sadových úprav
– není součástí předložené PD – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V011778/2016/GE.
- **SO-10 STL Přípojka plynu**

Upozorňujeme investora, že realizaci výše uvedené stavby podmiňujeme provedením přeložky vodovodního řádu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s. – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V020535/2017/FO.

Upozorňujeme investora, že toto stanovisko se netýká stavby SO-05.1 Připojení objektu na vedení NN – není součástí PD a stavby SO-05.2 Přeložka vzdušného vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Dokumentace těchto stavebních objektů nebyla předložena. Pokud budou tyto objekty součástí výše uvedené stavby požadujeme předložit dokumentaci těchto staveb k odsouhlasení!!!

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 1816/1, 1816/2, 1818/1, 1821/5, 1836/1, k.ú. Český Těšín, **dojde ke střetu s vodovodními řady DN 300 O (ocel), DN 100 GG (šedá litina), které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s., s vodovodním řadem DN 150 PVC, který je v majetku společnosti Billa s.r.o., Schell Czech Republic, a.s. a naše společnost ho provozuje na základě smlouvy č. 66/SOP/KA/2007 a s jednotnou kanalizací DN 1300 BE a DN 1400 BE (stoka G, hloubka uložení cca 3,25 – 4,02 m a stoka HIIa, hloubka uložení cca 2,0 - 2,32 m), která je v majetku SmVaK Ostrava a.s. a s jednotnou kanalizací DN 600 železobeton (stoka H-G, hloubka uložení cca 4,15- 4,02 m), která je v majetku společnosti Billa s.r.o., Schell Czech Republic, a.s. a naše společnost ji provozuje na základě smlouvy č. 66/SOP/KA/2007 – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.**

Zákres dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec , tel.č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel.č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S novostavbou sportovní haly SO-01, stavbou zpevněných ploch SO-02 a STL přípojky plynu SO-10 (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- **Realizaci výše uvedené stavby podmiňujeme provedením přeložky vodovodního řádu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s. – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V020535/2017/FO.**
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby **nutno respektovat ochranné pásmo** stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností** tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- **Stavby pevných konstrukcí** (umístění haly apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů **požadujeme umístit mimo ochranné pásmo** vodovodního, resp. kanalizačního potrubí.

- **Ochranná pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m**,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - **2,5 m**,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se **výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce**.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- Při úpravě povrchu terénu **v ochranném pásmu** bude **zachováno alespoň minimální krytí** vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- **Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě** (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.