



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATELIER38 s.r.o.
Porážková 1424 / 20
70200 Ostrava

Značka: 9773/V020533/2017/FO

Ostrava, dne: 8.9.2017

Věc: **Sportovní hala Svojsíkova - SO 04.3 Odstranění vodovodního řádu, parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín, (investor Město Český Těšín)**
Stanovisko k odstranění stavby

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 29.03.2016 pod zn.: 9773/V005005/2016/GE. Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí jsme vydali dne 09.06.2016 pod zn.: 9773/V011778/2016/GE.

Upozorňujeme, že se toto stanovisko bude týkat pouze stavebního objektu SO 04.3 Odstranění vodovodního řádu – viz níže uvedené.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší odstranění stavby vodovodního řádu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s. na pozemku parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín. Odstranění vodovodního řádu bude provedeno z důvodu realizace přeložky vodovodního řádu, která byla vyvolána stavbou sportovní haly Svojsíkova na pozemku parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín. Po provedení přeložky vodovodního řádu bude stávající vodovodní řád odstraněn.

Bude provedeno zrušení části vodovodu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s. v celkové délce 54,90 m. Zrušení bude provedeno v úseku podél budované sportovní haly. Vodovod je v tomto úseku umístěn v souběhu s kanalizací DN 1300 BE, která je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Vzdálenost os potrubí se v dotčeném úseku pohybuje v rozmezí 1,4 – 3,6 m. Hloubka dna odstraňovaného potrubí se předpokládá cca 1,60 m pod úroveň původního terénu. Na rušené trase je umístěn jeden lomový bod L. V dotčeném úseku se nenachází žádné armatury. **Zrušení vodovodu bude provedeno zafoukáním potrubí cementopopílkem v celé délce.** Zafoukání bude provedeno z obnažených konců potrubí v bodech ZÚ – 0,000 km a KÚ – 0,005490. Konce potrubí budou zaslepeny betonem v délce 1,0 m. Budou odstraněny veškeré povrchové znaky a orientační tabulky.

Upozorňujeme investora, že odstranění vodovodního řádu DN 300 O v majetku SmVaK Ostrava a.s. podmiňujeme provedením jeho přeložky – řešeno samostatným vyjádřením zn.: 9773/V020535/2017/FO.

Stanovisko k umístění:

Odstraněním vodovodního řádu na pozemku parc.č. 1818/1, k.ú. Český Těšín, **dojde ke střetu s přeloženým vodovodním řadem DN 300 GGG (tvárná litina) a jednotnou kanalizací DN 1300 BE (stoka G, hloubka uložení cca 3,3 – 3,5 m), které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz mapová příloha.**

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel.č.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel.č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S výše uvedeným odstraněním vodovodního řádu SO 04.3 **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se odstranění stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Na základě vytyčení požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí.
- Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – **2,5 m**,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se **výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.**
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností** tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Při úpravě povrchu terénu **v ochranném pásmu** bude **zachováno alespoň minimální krytí** vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- **Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě** (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakreslení zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.